

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№5-274

по адресу: г. Екатеринбург, ул.Таватуйская, 10а

На основании: распоряжения от 10.10.2014г. №5-274 заместителя главного государственного инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору А.В.Соболя

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Негосударственного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №127 ОАО «РЖД» (ИНН 6659107003 ОГРН1046603150032)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

23.10.2014 г. с 14-00 по 14-30 час. (Продолжительность: 0,5 часа)

24.10.2014 г. с 12-00 по 13-00 час. (Продолжительность: 1 час)

27.10.2014 г. с 16-00 по 16-30 час. (Продолжительность: 0,5 часа)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа

Акт составлен: отделением надзорной деятельности (по Железнодорожному району) ОНД МО «город Екатеринбург» УНД ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий Негосударственного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №127 ОАО «РЖД» Клепинина Н.В. 22.10.2014 года 13.15

(фамилия, инициалы, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Степанов Олег Борисович – старший инспектор отделения надзорной деятельности (по Железнодорожному району) ОНД муниципального образования «город Екатеринбург» УНД ГУ МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетелю)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Негосударственного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №127 ОАО «РЖД» Клепинина Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, что нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в области пожарной безопасности, обозначенные в предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности №5-51/1/51 от 07.04.2014 года, устранены в полном объеме.

Лица, допустившие нарушения: -

Прилагаемые документы: -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (не имеется) (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись проверяемого)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший инспектор отделения
надзорной деятельности
(по Железнодорожному району)
ОНД МО «город Екатеринбург»
Главного управления МЧС России
по Свердловской области
Степанов О.Б.

«27» октября 2014г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Клемина Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«27» октября 2014г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99, Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 271-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99



(подпись)
(подпись)