

АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя №5-51

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 10а

На основании: распоряжения от 24.02.2014г. №5-51 заместителя главного государственного инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору А.В.Соболя

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №127» ОАО «Российские железные дороги» (ИНН 6659107003 ОГРН 1046603150032)

Дата и время проведения проверки:

20.03.2014г. с 11-00 по 12-00 час. (Продолжительность: 1 час)

25.03.2014г. с 11-00 по 11-30 час. (Продолжительность: 0,5 часа)

07.04.2014г. с 14-00 по 14-30 час. (Продолжительность: 0,5 часа)

Общая продолжительность проверки: 2 часа

Акт составлен: отделением надзорной деятельности (по Железнодорожному району) ОНД МО «город Екатеринбург» УНД ГУ МЧС России по Свердловской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий Негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №127» ОАО «Российские железные дороги» Клепихина Н.В., 14.03.2014г. в 17 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

Лицо(а), проводившие проверку:

Степанов Олег Борисович – старший инспектор отделения надзорной деятельности (по Железнодорожному району) ОНД муниципального образования «город Екатеринбург» УНД ГУ МЧС России по Свердловской области.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №127» ОАО «Российские железные дороги» Клепихина Н.В.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в области пожарной безопасности, а именно:

Не определены в соответствии с нормативными документами для всех складских помещений категории взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зона по ПУЭ, ПН №390 от 25.04.2012 года ПИР РФ п.20 (Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зона в соответствии с п.10.1 и 10.2 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с соответствующим типом заполнения проемов (помещения складского назначения - помещения детского сада) СНиП 21-01-97 п.7.4 (Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны

быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.)

Допускается хранение оборудования, мебели и других предметов в подвальных помещениях. III №390 от 25.04.2012 года ППР РФ п.20 (На объектах запрещается хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пороха, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности; использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.)

Лица, допустившие нарушения: *Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №127» ОАО «Российские железные дороги»*, заведующий *Негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №127» ОАО «Российские железные дороги» Клементина Н.В.*

Прилагаемые документы: *предписание № 5-51/Л51 от 25.03.2014 года*

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: *нет* (не имеется)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности (по Железнодорожному району) ОНД МО «город Екатеринбург» Главного управления МЧС России по Свердловской области

Степанов О.Б.

«07» апреля 2014г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Клементина Н.В.

«07» апреля 2014г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

