

**УНД ГУ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО «г. ЕКАТЕРИНБУРГ»
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86.**

Предписание N 5-51/1/51

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«07» апреля 2014г.

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №127» ОАО «Российские железные дороги», заведующий Негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №127» ОАО «Российские железные дороги» Клетинкина Н.В. во исполнение распоряжения от 24.02.2013г. №5-51 заместителя главного государственного инспектора г.Екатеринбурга по пожарному надзору А.В.Соболя

(субъект Российской Федерации, город(район)) (субъект Российской Федерации, ЗАТО)

в период:

20.03.2014г. с 11-00 по 12-00 час. (Продолжительность: 1 час)

25.03.2014г. с 11-00 по 11-30 час. (Продолжительность: 0,5 часа)

07.04.2014г. с 14-00 по 14-30 час. (Продолжительность: 0,5 часа) включительно, проведено плановое мероприятие в отношении

Негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №127» ОАО «Российские железные дороги» (ИНН 6659107003 ОГРН 1046603150032), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.Таватуйская, 10а



Лица, проводившие проверку:


Степанов Олег Борисович – старший инспектор отделения надзорной деятельности (по Железнодорожному району) ОНД муниципального образования «город Екатеринбург» по пожарному надзору УНД ГУ МЧС России по Свердловской области.

При проведении проверки присутствовал: Заведующий Негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №127» ОАО «Российские железные дороги» Клетинкина Н.В.

(подписавший документ, фамилия и инициалы лица, участвующего в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываемся только в случае выполнения)
1.	Не определены и соответствия с нормативными документами для всех складских помещений категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ.	ППП №390 от 25.04.2012 года ППР РФ и 20 (Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с п. 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	01.09.2014	
2.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены	СНиП 21-01-97 п.7.4 (Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой)	01.09.2014	

	<p>между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с соответствующим типом заполнения проемов (помещения складского назначения - помещения детского сада)</p>	<p>ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности и противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.)</p>	
3.	<p>Допускается хранение оборудования, мебели и других предметов в подвальных помещениях.</p>	<p>ПП №390 от 25.04.2012 года ПП РФ п.20 (На объектах запрещается хранить и применять на чердаках, в подвалах и проходах тяжёлых легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, порохов, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, пожары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожароопасные вещества и материалы, кроме случаев предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности, использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.)</p>	<p>01.09.2014. </p>

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организации, позволяющих или юридическим лицам и гражданам, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставлено право оспаривать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления об изъятии административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках инспекционной мероприятия по надзору в сентябре 2014 года в квартале, месяц.




В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 187-ФЗ "Об ответственности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несет собственник имущества, руководитель федеральной исполнительной власти, руководитель органов местного самоуправления, лица, единоличное ведение поручается или осуществляется имуществом, в том числе руководителем организации, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного жилищного фонда ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим актом.

 старший инспектор ОНД по городу Ехаторинскому району ОНД МО
«г. Ехаторинский» УНД ГУ МЧС России по Самарской области

"07" апреля 2014 г.



Предписанию для исполнения подано   

"07" апреля 2014 г.